

## Déclaration des performances

*Selon l'annexe III de l'ordonnance sur les produits de construction LPCo 933.01 du 1<sup>er</sup> octobre 2014*

**Nr. LE-15-120-800-07.22**

(DoP-CBM0-12566-120-1507)

<b>1. Code d'identification unique du produit type</b>	<b>FRIWA®</b> <i>Voir le marquage sur le produit et/ou sur le bon de livraison</i> <b>Fosse digestive FDI FRIWA®-clar</b> <b>Fosse de décantation FD FRIWA®-clar</b>
<b>2. Usage prévu</b>	Pour retenir les matières solides contenues dans les eaux usées avec décomposition anaérobie pour une population de 50 PTE.
<b>3. Fabricant</b>	Creabeton Matériaux AG Kandergrien, 3646 Einigen BE
<b>4. Mandataire</b>	CBB / MSB / MSE / ZNO Tel. 0848 400 401 / Mail: <a href="mailto:info@creabeton.ch">info@creabeton.ch</a>
<b>5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances</b>	Système 3
<b>6. Norme harmonisée</b>	SN EN 12566-1:2000 / A1:2003
<b>Organisme notifié</b>	Les installations de traitement des eaux usées FRIWA®-clar sont fabriqués et contrôlés depuis plusieurs années par Creabeton Matériaux AG conformément à la norme technique harmonisée SN EN 12566-1:2000/A1:2003. Les tests initiaux ont été effectués selon le système 3, dans le contrôle de production en usine (CPU), pour l'évaluation de la performance des produits et la vérification de sa constance.
<b>7. Performance déclarée</b>	Performances testés sur les propriétés:
Performance de nettoyage - Fosse digestive FDI FRIWA®-clar - Fosse de décantation FD FRIWA®-clar	En ce qui concerne des substances organiques : 30 – 50% 20 – 30%
Volume utile (taille nominale)	remplie
Étanchéité à l'eau	remplie
Comportement technique	Calcul statique acc. SIA 262
Durabilité	Calcul statique acc. SIA 262 (Qualité de béton / Valeur minimale de l'enrobage)

**8. Documentation appropriée utilisée aux fins mentionnées dans les art. 5 à 7**

Sans objet

*NPD: No Performance Determined / aucune performance constatée*

*Les performances du produit susmentionné sont conformes aux performances déclarées. Le fabricant susmentionné est seul responsable de l'établissement de la déclaration des performances conformément à la législation applicable.*

Signé pour le fabricant et au nom du fabricant :


Lieu           CBM Einigen

Date           31.07.2022

Nom           Markus Stauffer

Nom           Fabien Dalloz

Signature

  
.....

Signature

  
.....

*Toutes questions concernant la présente déclaration de performance doivent être adressées au mandataire susmentionné. Cette déclaration de performance peut être consultée sous son numéro sur le site Internet suivant: [www.mueller-steinag.ch/LE](http://www.mueller-steinag.ch/LE)*